



24.10.2023

66-400 Gorzów Wielkopolski

## **ODPOWIEDŹ NR 1 ZP 17/2023**

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wlkp. w odpowiedzi na zapytania informuję, że:

### Pytanie 1:

Jaka jest przewidywana tolerancja mocy dla instalacji PV?

### **Odpowiedź :**

Moc przyłączeniowa instalacji nie powinna przekraczać 40 kWp.

### Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że wskazana w dokumentacji moc modułu PV – 455Wp jest mocą minimalną, a Wykonawca może stosować moduły o wyższej mocy jednostkowej.

### **Odpowiedź :**

Potwierdzamy, że wskazana w dokumentacji moc modułu PV – 455Wp jest mocą minimalną, a Wykonawca może stosować moduły o wyższej mocy jednostkowej.

**DYREKTOR**

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni  
Lekarskiej SP ZOZ w Gorzowie Wlkp.

  
ppłk rez. lek. med. Stanisław Konefał