

## ODPOWIEDŹ NR 2 ZP 17/2023

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wlkp. w odpowiedzi na zapytania informuję, że:

### Pytanie 1:

Zgodnie z udostępnioną dokumentacją moc instalacji wynosić ma 43,23kWp, natomiast według odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego nie należy przekraczać mocy 40kW. Proszę zatem jeszcze raz o wskazanie mocy minimalnej, którą ma mieć instalacja oraz mocy maksymalnej, której nie należy przekroczyć.

### **Odpowiedź :**

Moc przyłączeniowa instalacji nie powinna przekraczać 40 kWp.

### Pytanie 2:


Przedmiotem zamówienia jest mikroinstalacja, takie instalacje realizowane są w trybie na zgłoszenie. Do realizacji tego zadania zatem wystarczą: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz przynajmniej jedna osoba z uprawnieniami UDT w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Wymóg dysponowania osobą w postaci kierownika robót, posiadającego uprawnienia w budowlane jest bezzasadny.

### **Odpowiedź :**

Zamawiający nie będzie wymagał kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane ( o ile nie wymagają tego przepisy prawa budowlanego).

DYREKTOR

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni  
Lekarskiej SP ZOZ w Gorzowie Wlkp.

  
ppłk rez. lek. med. Stanisław Konefał