

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
SP ZOZ
Ul. Sienkiewicza 10-11
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp. 04.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
ul. Sienkiewicza 10-11, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-24-49-029 REGON: 210963345, KRS: 0000024874

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie okresowych pięcioletnich badań i pomiarów elektrycznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie okresowych pięcioletnich badań i pomiarów elektrycznych, tj. oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiar impedancji pętli zwarcia), oceny skuteczności przeciwpożarowej (pomiar rezystancji izolacji obwodów), pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu, pomiary instalacji piorunochronnej w obu budynkach przychodni zgodnie z załącznikiem nr 1 (formularz cenowy)

Szacunkowa ilość punktów pomiarowych:

Budynek 10

	Szacunkowa ilość punktów pomiarowych
ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiar impedancji pętli zwarcia)	260 punktów
ocena skuteczności przeciwpożarowej (pomiar rezystancji izolacji) obwodów)	155 punktów
pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego	25 punktów
zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu	2 punkty
pomiary instalacji piorunochronnej	8 punktów

Budynek nr 11

	Szacunkowa ilość punktów pomiarowych
ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiar impedancji pętli zwarcia)	235 punktów
ocena skuteczności przeciwpożarowej (pomiar rezystancji izolacji) obwodów)	105 punktów
pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego	125 punktów
zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu	1 punkt
pomiary instalacji piorunochronnej	6 punktów

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- wykazą, że dysponują minimum 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia poświadczone stosownym świadectwem kwalifikacyjnym Grupy 1 na stanowisku „E” (eksploatacji) oraz świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku „D” (dozoru) z uprawnieniami do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczętką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: a.chodecka@wsplgorzow.pl lub faksem na nr 957 377 729, pocztą, kurierem do dnia 14.11.2022 r. do godz. 11.00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.11.2022 r. o godz. 11.30, a o wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną 15.11.2022 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena - 100 %

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Chodecka pod numerem telefonu 957 377 545 wew. 303 oraz adresem email: a.chodecka@wsplgorzow.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz cenowy – wzór stanowi załącznik nr 1
2. Zestawienie sprzętu gaśniczego – załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3

DYREKTOR
Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Rezerwy 10, 65-100 Gorzów Wielkopolski

